


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Таймырбыт»

 Черкасов А.Г./

« 28 » 08 2019г.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии и воды у потребителя:







ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Рябинка»


(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г.Дудинка, ул. Щорса,15А

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **предъявленный узел учёта тепловой энергии соответствует требованиям «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя» (утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034.) и установлен согласно требованиям нормативно-технической документации.**

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии **допускается** в эксплуатацию с « 15 » 08 2019 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания счётчиков на момент допуска	Наличие пломбы	Дата поверки
1	2	3		5
СПТ 942.01	6803	Q 1873,29 Гкал	 1	22.06.2020г.
Мастерфлоу 50	050299112	V1 187577 Т	 1	19.04.2021г.
Мастерфлоу 50	050225912	V2 182138 Т	 1	19.04.2021г.
Мастерфлоу 32	032488812	V3 6401 м³	 1	19.04.2021г.
ВСТ Ду20	031597	ГВС 2241 м³	 1	02.07.2024г.
КТСП-Н	4161		 2	19.04.2021г.

Представитель энергоснабжающей организации: Начальник отдела энергосбыт О.В.Новикова 

Представитель энергоснабжающей организации: Электромеханик СА и ТО отдела энергосбыт А.А.Смышляев 

Представитель энергоснабжающей организации: Начальник тех.отдела Н.А.Завтур 

Представитель потребителя: засл. зав по НХР Кудр-Яцкова И.М. 3-16-68.
(Должность, фамилия номер телефона, подпись)

Представитель ООО «Кедр»: Главный инженер Коломийцев В.В. 